Российская Федерация

Администрация города Дивногорска

Красноярского края

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

24.08.2020 г. Дивногорск № 111п

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Дивногорск

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, руководствуясь статьёй 43 Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Дивногорск согласно приложению 1.
2. Запретить абонентам организаций, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Дивногорск, сброс веществ, не указанных в приложении 1.
3. Признать утратившими силу:

Постановление администрации города Дивногорска от 03.09.2019 г. № 139п «Об утверждении перечня максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами Муниципального унитарного предприятия «Дивногорский водоканал» в систему канализации».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города А.И. Середа.

Глава города С.И. Егоров

Приложение 1
к Постановлению
администрации города Дивногорска
от 24.08.2020 г. № 111п

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Дивногорск с 01.07.2020 г.

№ п.п.	Наименование загрязняющих веществ	Нормативы состава сточных вод, мг/дм^3
1	Взвешенные вещества	49,93
2	$БПК_5$	12,83
3	$БПК_{полн}$	17,35
4	Нефтепродукты	0,27
5	Фенолы	0,10
6	Сульфаты	28,13
7	Хлориды	31,40
8	Аммиак и ионы аммония суммарно	3,22
9	Нитриты	1,81
10	Нитраты	27,38
11	Фосфаты по Р	0,90
12	Фосфаты по PO_4	2,75
13	АСПАВ	1,00
14	НПАВ	0,39
15	Железо общее	0,24
16	Медь	0,006
17	Цинк	0,029
18	Марганец	0,005
19	Алюминий	0,264
20	Водородный показатель pH	6,5-9,0
21	Жиры	Отсутствие
22	Сухой остаток	299,85
23	ХПК	48,40